



УТВЕРЖДАЮ  
Директор МБОУ «Цнинская  
СОШ №1»  
В.С. Карнаухов  
2017 года.

## ПАСПОРТ

доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем  
услуг в сфере образования (далее - услуги)

### I. Краткая характеристика объекта

Адрес объекта, на котором предоставляется(ются) услуга (услуги): 392525, Тамбовская область, Тамбовский район, п.Строитель, мкр.Северный,19.

Наименование предоставляемой(-мых) услуги (услуг):

образование.

Сведения об объекте:

- отдельно стоящее здание 3 этажа, 6925 кв. м.

- часть здания \_\_\_\_\_ этажей (или помещение на \_\_\_\_\_ этаже),  
\_\_\_\_\_ кв. м.

-наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 22043 кв. м

Название организации, которая предоставляет услугу населению, (полное наименование - согласно Уставу, сокращенное наименование ):

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Цнинская средняя общеобразовательная школа №1» (МБОУ «Цнинская СОШ №1»).

Адрес места нахождения организации:

392525, Тамбовская область, Тамбовский район, пос.Строитель, мкр.Северный, 19.

Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление.

Форма собственности (государственная, муниципальная, частная) государственная.

Административно-территориальная подведомственность (федеральная, региональная, муниципальная): муниципальная.

Наименование и адрес вышестоящей организации: Тамбовская область, г.Тамбов, ул.Пятницкая, 8 а.

### II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления на объекте услуг населению

Сфера деятельности: образование.

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, пропускная способность): 1176.

Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно): на объекте, на дому, дистанционно.

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети.

Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха): инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха,

**III. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта**

N п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
1.	выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	да
2.	сменные кресла-коляски	отсутствуют
3.	адаптированные лифты	отсутствуют
4.	поручни	поручни округлого сечения диаметром от 0,02 до 0,05 м.
5.	пандусы	да
6.	подъемные платформы (аппарели)	отсутствуют
7.	раздвижные двери	отсутствуют
8.	доступные входные группы	да
9.	доступные санитарно-гигиенические помещения	да
10.	достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	да
11.	надлежащее размещение оборудования и размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	да
12.	дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	да
13.	дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	да
14.	иные	-

**IV. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов, предоставляемых услуг**

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении
----------	--	--

		условий доступности для инвалидов предоставляемой услуги
1.	наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, планом здания, выполненных рельефно - точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	да
2.	обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий	да
3.	проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	да
4.	наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	да
5.	предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации	нет
6.	предоставление инвалидам по слуху при необходимости услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	нет
7.	соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	нет
8.	обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации	нет
9.	наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	нет
10.	адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	да
11.	обеспечение предоставления услуг тьютора	нет
12.	иные	-

**V. Предлагаемые управленческие решения по срокам и объёмам работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нём услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов**

№ п/п	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов *	Сроки
1.	Ремонт дорожки на путях движения по прилегающей территории объекта. Дорожки должны быть контрастного цвета, нескользкие и шириной 1,5 м.	Согласно законодательству, по мере поступления субсидий
2.	Оборудование на всех игровых площадках покрытием из травмоопасного материала -резиновой крошки.	Согласно законодательству, по мере поступления субсидий
3.	Оборудование спортивной площадки ограждением и покрытием из резиновой крошки.	Согласно законодательству, по мере поступления субсидий
4.	Установка пред лестницей на прилегающей территории на расстоянии 0,8 м. тактильных предупреждающих указателей или контрастно окрашенная поверхность.	Согласно законодательству, по мере поступления субсидий
5.	Окраска дверных наличников или края дверных полотен и ручки в отличные от дверных полотен контрастные цвета.	Согласно законодательству, по мере поступления субсидий
6.	Установка на выходах из помещения световых маяков для контрастного выделения дверного проёма.	Согласно законодательству, по мере поступления субсидий
7.	Выделение контрастным цветом входной площадки, установка предупреждающих тактильных указателей.	Согласно законодательству, по мере поступления субсидий
8.	Установка вывески при входе на объект с названием организации, графиком работы и планом здания, выполненной рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне.	Согласно законодательству, по мере поступления субсидий
9.	Установка рельефных табличек на шкафчиках в раздевальных комнатах.	Согласно законодательству, по мере поступления субсидий
10.	Окраска кромки ступеней или поручни лестниц на путях эвакуации краской, светящейся в темноте или наклейка на них световой ленты.	Согласно законодательству, по мере поступления субсидий
11.	Провести ремонт лестниц с нанесением противоскользящего покрытия и противоскользящей клейкой ленты контрастного цвета.	Согласно законодательству, по мере поступления субсидий
12.	Оборудование спортивного зала травмобезопасным	Согласно

	материалом для покрытия пола.	законодательству, по мере поступления субсидий
13.	Установка рельефных пиктограмм возле входов в группы(на стене со стороны дверной ручки, на высоте 1,35 м. по нижнему краю пиктограммы, размер пиктограммы 100*100мм.)	Согласно законодательству, по мере поступления субсидий